


# TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT



NB 2095

TLI Zrt. 1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

**MAGAS- és Mélyépítő Kft.**

6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.

09

2095-CPR-074

**EN 13108-1**

Aszfaltbeton közutakra és egyéb forgalmi területekre

**AC 11 kopó (N) B50/70**

Aszfaltkeverő telep: 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.

**MM/0001/19**

## Általános előírások + Alapvető előírások

Hézagtartalom\*

- Maximum:
- Minimum:

$V_{\max 4,5}$

( $V_{\text{mért}}$ :3,4%)

$V_{\min 2,5}$

( $V_{\text{mért}}$ :3,4%)

Vízérzékenység\*

$ISTR_{80}$

( $ITSR_{\text{mért}}$ =88,2%)

Aprózódási ellenállás szegecselt kerékekkel\*

$Abr_{NR}$

(NPD)

Tűzvédelmi osztály:

**Cfl Euroosztály**

Keverék hőmérséklete:

**140°C-tól 180°C-ig**

Szemeloszlás (áthullott):

22,4 mm-es névleges szita:

**100%**

11,2 mm-es jellemző durvaszita:

**99%**

2 mm-es szita:

**32%**

0,125 mm-es jellemző finomszita:

**14%**

0,063 mm-es szita:

**9,7%**

Kötőanyag tartalom

$B_{\min 3,0}$

( $B_{\text{mért}}$ =5,3%)

Merevség

- Minimum
- Maximum
- Fáradás

$S_{\min NR}$  (NPD)

$S_{\max NR}$  (NPD)

$\epsilon_{6-NR}$  (NPD)

Maradó alakváltozással szembeni ellenállás\*

- Kiskerekes készülékkel (legnagyobb fajlagos nyomvályú mélység)

$PRD_{AIR NR}$  (NPD)

\*A megállapított vizsgálati feltételek az EN 13108-20 szerint lettek kiválasztva

Megjegyzés:

→NPD- „NO PERFORM ANCE DETERMINED” (Teljesítőképesség nincs meghatározva)

**A Teljesítmény nyilatkozat a mérlegjeggyel együtt érvényes!**

Kelt.: Kecskemét, 2021.06.30.

Makány Annamária  
Ügyvezető