


# TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT



NB 2095

TLI Zrt. 1112 Budapest, Repülőtéri út 2.

**MAGAS- és Mélyépítő Kft.**

6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.

**09**

**2095-CPR-074**

**EN 13108-1**

Aszfaltbeton közutakra és egyéb forgalmi területekre

**AC 16 alap-kopó (N) B 50/70**

Aszfaltkeverő telep: 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.

**MM/0001/20.**

## Általános előírások + Alapvető előírások

Hézagtartalom\*

- Maximum:
- Minimum:

$V_{\max 5,0}$

( $V_{\text{mért}}=3,7\%$ )

$V_{\min 3,0}$

( $V_{\text{mért}}=3,7\%$ )

Vízérzékenység\*

$ISTR_{70}$

( $ITSR_{\text{mért}}=83\%$ )

Aprózódási ellenállás szegecselt kerékekkel\*

$Ab_{NR}$

(NPD)

Tűzvédelmi osztály:

**Cfl Euroosztály**

Keverék hőmérséklete:

**140°C-tól 180°C-ig**

Szemeloszlás (áthullott):

16,0 mm-es névleges szita:

**100%**

8,0 mm-es jellemző durvaszita:

**51%**

2 mm-es szita:

**26%**

0,125 mm-es jellemző finomszita:

**12%**

0,063 mm-es szita:

**9,5%**

Kötőanyag tartalom

$B_{\min 3,0}$

( $B_{\text{mért}}=4,8\%$ )

Merevség

- Minimum
- Maximum
- Fáradás

$S_{\min NR}$  (NPD)

$S_{\max NR}$  (NPD)

$E_6-NR$  (NPD)

Maradó alakváltozással szembeni ellenállás\*

- Kiskerekes készülékkel (legnagyobb fajlagos nyomvályú mélység)

$PRD_{AIR NR}$  (NPD)

\*A megállapított vizsgálati feltételek az EN 13108-20 szerint lettek kiválasztva

Megjegyzés:

→NPD- „NO PERFORMANCE DETERMINED” (Teljesítőképesség nincs meghatározva)

**A Teljesítmény nyilatkozat a mérlegjeggyel együtt érvényes!**

Kelt.: Kecskemét, 2010.06.30.

Makány Annamária  
Ügyvezető